

**Фактические показатели надежности и энергетической эффективности  
объектов теплоснабжения по АО «Мельинвест» за 2022 год.**

Показатели надежности объектов теплоснабжения		
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения		
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	155,8
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	1,48
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям	1491

Главный энергетик  
зам. технического директора:



С.Г.Левин