

**Информация о фактических показателях технико-экономического  
состояния системы теплоснабжения АО «Мельинвест»  
за 2022 год.**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя Факт 2022г
1	Подключенная нагрузка	Гкал/час	16,11
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	16477
3	Потери тепловой энергии на собственные нужды в натуральном выражении	Гкал	314
	В процентном соотношении к выработке	%	1,9
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	16163
5	Потери тепловой энергии в сетях в натуральном выражении	Гкал	1003
	В процентном отношении к отпуску в сеть	%	9,2
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	14672
7	КПД котельного оборудования	%	93,12
8	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2483
9	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении	тыс.куб.м.	2152
10	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	152,8
11	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в сеть	кг.у.т./Гкал	155,8
12	Расход электроэнергии	тыс.квт.ч	1016,44
13	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	кВт.ч/Гкал	61,69
14	Расход воды	тыс.куб.м.	6,06

Главный энергетик:



С.Г.Левин